



JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO L.P.E.-INAAPS-40/2024
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL DE AIRES ACONDICIONADOS
PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS)**

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, EL C. REPRESENTANTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES, SERVIDORES PÚBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LICITANTES PARTICIPANTES, PARA TRATAR LO RELATIVO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN EN REFERENCIA.

SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ENVIADAS POR ESCRITO POR PARTE DEL LICITANTE:

ABAD COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO:

PUNTO 1) EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL: Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 (TRECE) DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN SU ÚLTIMA REFORMA (DOF: 07-11-2019) LAS EMPRESAS INTEGRADAS CON FAMILIARES COMO TRABAJADORES ACTIVOS Y QUE CUENTEN CON EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS PODEMOS OPTAR VOLUNTARIAMENTE POR PERTENECER AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL LO ANTERIORMENTE MENCIONADO ENCUADRA EXACTAMENTE CON NUESTRA REPRESENTADA:

PREGUNTA: ¿PODEMOS ANEXAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE SE AVALE ESTA SITUACIÓN, ANEXANDO EL FUNDAMENTO LEGAL QUE LO SUSTENTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.

PUNTO PT-3.- PROGRAMA DE ENTREGA.

PREGUNTA: ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SEA A PARTIR DE QUE SE CUBRA CON LA OBLIGACIÓN SEÑALADA EN EL PUNTO 4? FORMA DE PAGO Y ANTICIPO PARA EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS Y UNA VEZ QUE HAYAMOS GARANTIZADO EN UN 100% MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CONSIDERARSE EL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN EL PUNTO PT3 DE LAS BASES

PUNTO 12. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS O CONTRATOS.

NUESTRA PREGUNTA ESTÁ EN RELACIÓN CON EL TERCER PÁRRAFO DEL PUNTO QUE DICE: "POR LO TANTO, QUIÉN CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DE LA LICITACIÓN, POR LO TANTO, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEÑALADOS TENDRÁN DERECHO A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE SE DARÁ A CONOCER DURANTE EL FALLO RESPECTIVO Y SERÁ EN FORMAS Y TÉRMINOS QUE SEÑALA LA LEY DE LA MATERIA. EL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES,





ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT ADJUDICARÁ POR PARTIDA (S)."

PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN ESTA LICITACIÓN EXISTE UN NÚMERO IMPORTANTE DE PARTIDAS CUYOS IMPORTES SON MUY BAJOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI SE PUDIERA AGRUPAR ESTAS POR LOTE O PAQUETE. EN EL CASO DE QUE NO FUERA ACEPTADA; - SI SE PUDIERAN ENTONCES CONSIDERAR QUE EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN ESTAS PARTIDAS SE PUDIERA OFRECER A CUENTA DE GARANTÍA UN CHEQUE NO NEGOCIABLE CON LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" CUANDO EL IMPORTE ADJUDICADO SEA MENOR A \$ 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). - LAS CONSIDERACIONES SE FORMULAN EN GENERAL CON LA FINALIDAD DE NO VERNOS LIMITADOS EN NUESTRA PARTICIPACIÓN.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA QUE SE ADJUDIQUE POR LOTE, LA ADJUDICACIÓN SERA POR PARTIDA; EN REFERENCIA A LAS GARANTÍAS QUE DEBERÁ PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE TOMARÁ A CONSIDERACIÓN LAS GARANTÍAS QUE PRESENTARÁ CONFORME A LAS NORMAS APLICABLES VIGENTES.

PREGUNTAS 3 SOBRE EL ANEXO I.

SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE ACLARARNOS LAS SIGUIENTES DUDAS SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES COMO SIGUE:

PARTIDA 1. ¿DE CUANTOS METROS EL TRAMO?

RESPUESTA: DE 3 METROS

PARTIDA 3. ¿ES UNA ABRAZADERA UÑA PARA TUBO CONDUIT? ¿LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA ES POR PIEZA O SE TRATA DE UNA CAJA?

RESPUESTA: SI, ES POR PIEZA.

PARTIDA 4. ¿PODRÍA CONFIRMARNOS LA CONVOCANTE SI SON 6 JUEGOS, ES DECIR 12 MÉNSULAS PARA SOPORTE DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL TIPO MINI SPLIT 1-1?5T HASTA 200KG?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PARTIDA 5. ¿PODRÍA CONFIRMARNOS SI SE TRATA SI LA BOMBA EMPLEADA SERÁ EMPLEADA PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA DE CONDENSACIÓN EN LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE UNA A DOS TONELADAS?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PARTIDA 12 Y 14. ¿PODRÍA CONFIRMARNOS SI ES UN CENTRO DE CARGA QOD, DE 1 FILA 2 HILOS CON ESPACIO PARA 1 CIRCUITO CON MONTAJE DE EMPOTRAR DE ZAPATAS PRINCIPALES CON GABINETE, 50A, 127V, ¿CAPACIDAD INTERRUPTORA 10KA?

RESPUESTA: SI, ES UN QOD, PERO SE NECESITA DE 3 HILOS A 220V

PARTIDA 19. ¿PODRÍAN CONFÍRMARNOS SI EL CONECTOR PARA CONDUIT SERÁ UTILIZADO PARA UNIR LOS TUBOS EMT A LAS DIFERENTES CAJAS ELÉCTRICAS Y DEBERÁ VENIR PROVISTO DE 2 TORNILLOS QUE PERMITEN SUJETAR EL CONECTOR AL TUBO?

RESPUESTA: SI, ES PARA UNIR TUBO EMT, PERO A CAJAS, NO DEBE DE VENIR TORNILLOS

PARTIDA 20. ¿PODRÍA CONFIRMARNOS SI LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEL CONECTOR GLÁNDULA SON LAS SIGUIENTES:

► CUERPO DE POLIAMIDA.





- ▶ SELLO DE NEOPRENO NEGRO.
- ▶ MÁXIMO ALIVIO DE TENSION MECÁNICA A TRAVÉS DEL SELLO ABRAZADERA.
- ▶ PROTECCIÓN IP 68 SIN ANILLO DE SELLO.
- ▶ LA CUERDA TRAPEZOIDAL CON FUERTE TORQUE GARANTIZARÁ ÉL APRIETE Y LA FIJACIÓN PERMANENTE.
- ▶ HERMÉTICO A GASES Y LÍQUIDOS.
- ▶ MEDIDA 1/2 PULGADA

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PARTIDA 21. ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMARNOS SI SE TRATA DE UN CONTROL DE PARED DE 5 VELOCIDADES PARA VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PARTIDAS 24, 24 Y 26 ¿PODRÍA LA CONVOCANTE DARNOS MÁS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO?

RESPUESTA: SERIAN AIRES ACONDICIONADO CONVENCIONAL A 220V SOLO FRIO, GAS REFRIGERANTE R-410, MINI SPLIT.

PARTIDAS 27 Y 28 ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARARNOS SI LAS GRAPAS SOLICITADAS SERÁN UTILIZADAS PARA CABLE REDONDO SOBRE PAREDES O MUROS DE PREFERENCIA LISOS Y ESTÁN FORMADAS POR UN CUERPO O ARCO Y UN CLAVO DE FIJACIÓN?


RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PARTIDAS 29 Y 30 ¿PODRÍA ACLARARNOS EL TIPO DE UNIDADES QUE LA REQUIEREN SON EN METROS O ROLLOS DE 100 METROS?

RESPUESTA: EN METROS

PARTIDA 34. ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACEPTAR QUE LA BOLSA DE LAS PIJAS DEL NÚMERO 8 TENGA 200 PIEZAS (NO DISPONEMOS EN BOLSAS DE PRESENTACIÓN DE 150 PIEZAS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- UNIDADES POR PACK: 1
- FORMATO DE VENTA: UNIDAD
- TAMAÑO: 8
- LARGO: 31.7 MM
- APTO PARA SUPERFICIES COMO PARA LÁMINA.
- PUNTA CON FORMA PICO.





RESPUESTA: SI, SE ACEPTA

PARTIDA 37. ¿PODRÍA ACLARARNOS SI LOS TRAMOS SON DE 3 O 6 METROS?

RESPUESTA: 6 METROS

PARTIDA 39. ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACEPTAR PROPUESTA DE TUBO COBRE FLEXIBLE ROLLO 15? 24 MTS 10 MM 3/8?

RESPUESTA: SI, ES PARA USO DE REFRIGERACIÓN PARA A/A SI

PARTIDA 43 Y 44 ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL TUBO FLEXIBLE SOLICITADO ES METÁLICO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL O PVC DE USO ELÉCTRICO? ¿CUÁNTOS METROS?

RESPUESTA: NO, DEBE DE SER DE COBRE PARA USO DE A/A, DE 6 METROS

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL MISMO DÍA, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**REGISTRO DE ASISTENCIA:
POR LOS FUNCIONARIOS**

NO.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, FUNCIONARIO O ÁREA RESPONSABLE A QUE PERTENECE	FIRMAS DE LOS ASISTENTES
1	POR EL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES <u>LIC. JOSÉ DOMINGO MANCILLAS ORTEGA</u> TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	
2	POR LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA <u>C.P.A. DIANA ELIZABETH POLANCO RAMÍREZ</u> COMISARIO PÚBLICO	
	POR "EL ÁREA USUARIA" SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
3	<u>LIC. ULISES PERNAS RODRÍGUEZ</u> AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
4	<u>LIC. ALEXIS ÁLVAREZ RUIZ</u> AUXILIAR ADMINISTRATIVO	





POR LOS LICITANTES

NO.	NOMBRE DE LA EMPRESA, RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMAS DE LOS ASISTENTES
1	ABAD COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. <u>ING. MANUEL DE JESÚS ABAD CASILLAS</u> REPRESENTANTE LEGAL	
2	T Y C DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. <u>C. SYURABE SAHARI ESPARZA SORIA</u> ADMINISTRADORA	











ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACO-920929-U62

DESARROLLO DE SISTEMAS, REDES, SOFTWARE, ACCESORIOS, PERIFÉRICOS,
ASESORÍAS, CURSOS, AUDITORIA EN COMPUTACIÓN.

No. de Concurso: **LPE- INAAPS-40/2024.**

PREGUNTAS PARA LA JUNTA ACLARACIONES

Tepic, Nayarit a 5 de agosto de 2024.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT
P R E S E N T E.

“Licitación Pública Estatal número: L.P.E.-INAAPS-40/2024, para la Adquisición de equipo y material de aires acondicionados para la Secretaría de Administración y Finanzas (Uso de las Diferentes áreas)”.

Yo, **MANUEL DE JESÚS ABAD CASILLAS**, manifiesto mi interés de participar en este proceso licitatorio y **bajo protesta de decir verdad**, declaro que los datos aquí asentados son ciertos, han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para sustentar la propuesta en la presente licitación a nombre y representación de: **ABAD COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.**

Datos generales de la empresa:

Razón Social: ABAD COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ACO-920929-U62

Domicilio Fiscal:

Calle y Número: Florencia No. 148

Colonia: Ciudad del Valle

Código Postal: 63157

Teléfonos: 311-133-2920 y 311-263-4112 Fax: 311-133-2920.

Correo electrónico: ventas_abadcompu@eninfinitem.com abadcompu@eninfinitem.com

Delegación o municipio: Tepic

Entidad Federativa: Nayarit.

Descripción del Objeto social de la empresa:

Comprar, vender, rentar, distribuir, maquilar, ensamblar, toda clase de artículos, equipos, programas, periféricos, accesorios y/o consumibles relacionados con las tecnologías de la Información y la Comunicación, incluyendo el equipamiento y mobiliario escolar, de laboratorios, así como de oficinas; el mayoreo o menudeo de artículos de papelería, edición





ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACO-920929-U62

DESARROLLO DE SISTEMAS, REDES, SOFTWARE, ACCESORIOS, PERIFÉRICOS,
ASESORÍAS, CURSOS, AUDITORIA EN COMPUTACIÓN.

e impresión de libros, la climatización de espacios físicos mediante aires acondicionados y/o ventiladores, artículos para limpieza, el mantenimiento preventivo como correctivo de los mismos, el desarrollo de nuevos programas de computación, el diseño de sistemas de información utilizando computadoras, la impartición de cursos de capacitación para los usuarios y la auditoria a centros de procesamiento de datos.

No. de la escritura donde consta su acta constitutiva:

Número: 2628 Tomo: V libro: décimo.

De fecha: 29 de septiembre de 1992.

Otorgada ante la fe del notario público no:

Lic. José Luis López Ramírez Notario Público No. 14 Primera demarcación Notarial, en la Ciudad de Tepic, Nayarit.

Inscrita en el Registro Público el día 18 de noviembre de 1992 quedando registrada en el tomo 60 de la sección II serie Auxiliar bajo la partida 49.

Relación de accionistas: Abad Casillas Manuel de Jesús (75 acciones) y Flores de Abad Rosa María (25 acciones).

Nombre del Apoderado o Representante:

Manuel de Jesús Abad Casillas.

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Fecha y Escritura Pública: 08 de mayo de 2003, Número 4,449, Volumen Tomo LVI, Libro Décimo.

Registrada el 27 de noviembre de 2007, Tepic, Nayarit; Libro: 150, Sección III, Serie COM, bajo la partida 9.

Nombre, Número y Lugar del Notario ante el cuál se dio fe de esta:

Lic. Gonzalo Macías Carlo, Notario Público No. 3 de la Primera Demarcación Territorial.

Lugar, Tepic, Nayarit.

EL C. Manuel de Jesús Abad Casillas, solicita a la convocante la aclaración de las siguientes dudas como se indican:

De carácter administrativo y financiero:

Pregunta 1 Punto I) En relación con las obligaciones en materia de seguridad social: y de Conformidad con el artículo 13 (trece) de la Ley del Seguro Social en su última reforma (DOF: 07-11-2019) las empresas integradas con familiares como trabajadores activos y que cuenten con el registro patronal ante el IMSS podemos **optar voluntariamente** por pertenecer al Régimen de Seguridad Social lo anteriormente mencionado encuadra exactamente con nuestra representada; por lo que nuestra pregunta es la siguiente: ¿Podemos anexar UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD donde se avale esta situación, anexando el fundamento legal que lo sustenta?





ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACO-920929-U62

DESARROLLO DE SISTEMAS, REDES, SOFTWARE, ACCESORIOS, PERIFÉRICOS,
ASESORÍAS, CURSOS, AUDITORIA EN COMPUTACIÓN.

Preguntas de carácter técnico.

Pregunta 1 Punto PT-3.- PROGRAMA DE ENTREGA.

¿Podría la convocante considerar que el tiempo de entrega sea a partir de que se cubra con la obligación señalada en el punto 4. **FORMA DE PAGO Y ANTICIPO** para el caso de resultar adjudicados y una vez que hayamos garantizado en un 100% mediante póliza de fianza a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit?

Pregunta 2 Punto 12. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS O CONTRATOS.

Nuestra pregunta está en relación con el tercer párrafo del punto que dice:

"Por lo tanto, quién cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria y las bases de la licitación, por lo tanto, garantiza el cumplimiento de las obligaciones señalados tendrán derecho a la adjudicación del contrato, lo que se dará a conocer durante el fallo respectivo y será en formas y términos que señala la ley de la materia. El comité Técnico de Adquisiciones del Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit **adjudicará por partida (s).**"

Debido a que en esta licitación existe un número importante de partidas cuyos importes son muy bajos solicitamos amablemente a la convocante si se pudiera agrupar estas por lote o paquete. En el caso de que no fuera aceptada; - si se pudieran entonces considerar que en el caso de resultar adjudicado en estas partidas se pudiera ofrecer a cuenta de garantía un cheque **NO NEGOCIABLE CON LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"** cuando el importe adjudicado sea menor a \$ 200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.). - Las consideraciones se formulan en general con la finalidad de no vernos limitados en nuestra participación.

Preguntas 3 sobre el ANEXO I.

Sería tan amable la convocante aclararnos las siguientes dudas sobre la descripción de los siguientes bienes como sigue:

Partida 1. ¿De cuantos metros el TRAMO?

Partida 3. ¿ Es una ABRAZADERA UÑA PARA TUBO CONDUIT? ¿La unidad de medida solicitada es por pieza o se trata de una caja?

Partida 4. ¿Podría confirmarnos la convocante si son 6 juegos, es decir 12 ménsulas





ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACO-920929-U62

DESARROLLO DE SISTEMAS, REDES, SOFTWARE, ACCESORIOS, PERIFÉRICOS,
ASESORÍAS, CURSOS, AUDITORIA EN COMPUTACIÓN.

para Soporte de los Aires Acondicionados del tipo Minisplit 1-1.5t Hasta 200kg?

Partida 5. ¿Podría confirmarnos si se trata si la Bomba empleada será empleada para la extracción de agua de condensación en los equipos de aire acondicionado de una a dos Toneladas?

Partida 12 y 14. ¿Podría confirmarnos si es un centro de carga QOD, de 1 Fila 2 Hilos con espacio para 1 circuito con montaje de empotrar de zapatas principales con gabinete, 50A, 127V, capacidad interruptora 10kA?

Partida 19. ¿Podrían confirmarnos si el conector para conduit será utilizado para unir los tubos EMT a las diferentes cajas eléctricas y deberá venir provisto de 2 tornillos que permiten sujetar el conector al tubo?

Partida 20. ¿Podría confirmarnos si las características solicitadas del CONECTOR GLÁNDULA SON LAS SIGUIENTES:

- ▶ Cuerpo de poliamida.
- ▶ Sello de neopreno negro.
- ▶ Máximo alivio de tensión mecánica a través del sello abrazadera.
- ▶ Protección IP 68 sin anillo de sello.
- ▶ La cuerda trapezoidal con fuerte torque garantizará el apriete y la fijación permanente.
- ▶ Hermético a gases y líquidos.
- ▶ Medida 1/2 pulgada

Partida 21. ¿Podría la convocante confirmarnos si se trata de un control de pared de 5 velocidades para ventilador tipo industrial?

Partidas 24, 24 y 26 ¿Podría la convocante darnos más características de los equipos de aire acondicionado?

Partidas 27 y 28 ¿Podría la convocante aclararnos si las grapas solicitadas serán utilizadas para cable redondo sobre paredes o muros de preferencia lisos y están formadas por un cuerpo o arco y un clavo de fijación?

Partidas 29 y 30 ¿Podría aclararnos el tipo de unidades que la requieren son en metros o rollos de 100 metros?.

Partida 34. ¿Podría la convocante aceptar que la bolsa de las pijas del número 8 tenga 200 piezas (no disponemos en bolsas de presentación de 150 piezas) con las siguientes características:

- Unidades por pack: 1
- Formato de venta: Unidad
- Tamaño: 8
- Largo: 31.7 mm






ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACO-920929-U62

DESARROLLO DE SISTEMAS, REDES, SOFTWARE, ACCESORIOS, PERIFÉRICOS,
ASESORÍAS, CURSOS, AUDITORIA EN COMPUTACIÓN.

- Apto para superficies como para lámina.
- Punta con forma pico.



Partida 37. ¿ Podría aclararnos si los tramos son de 3 o 6 metros?

Partida 39. ¿Podría la convocante aceptar propuesta de TUBO COBRE FLEXIBLE
ROLLO 15.24 MTS 10 MM 3/8?

Partida 43 y 44 ¿Podría la convocante aclarar si el tubo flexible solicitado es metálico
engargolado de forma helicoidal o pvc de uso eléctrico? ¿Cuántos metros?

Sin otro en particular, me despido de ustedes, enviándoles un cordial saludo.

MANUEL DE JESÚS ABAD CASILLAS.

Representante Legal de la Razón Social
"Abad Computación S.A. de C.V."

